



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

CĂTRE,

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU”
Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București
e-mail: licbratianu@yahoo.com

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu nr. 912750/05.06.2018, vă aducem la cunoștință că, în baza listei de verificare întocmită în data de 07.03.2017 pentru **corpul C2** (S_{desfășurată} = 1772,45 m²) de către cadre de specialitate ale instituției noastre și în condițiile în care imobilul analizat nu se supune prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare (schimbarea destinației, modificări, modernizări, extinderi față de situația inițială), pentru clădirea C2 a obiectivului LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU” din str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București cu destinația de învățământ, conform celor declarate de dumneavoastră, **nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu.**

Menționăm că, în prezent, avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în H.G.R. nr. 571/2016 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu O.M.A.I. nr. 129 din 2016.

De asemenea, vă comunicăm următoarele:

- Persoanele fizice și juridice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața bunurilor și mediul, conform art. 6, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta adresă își pierde valabilitatea în situația în care s-au modificat condițiile care au stat la baza eliberării acesteia și nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.



dr. ing. Orlando Cătălin SCHIOPU



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

NESECRET
Exemplar nr. 1
Nr. 912752
București 07.06.2018

CĂTRE,

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU”
Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București
e-mail: licbratianu@yahoo.com

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu nr. 912752/05.06.2018, vă aducem la cunoștință că, în baza listei de verificare întocmită în data de 07.03.2017 pentru **corpul C3** (S_{desfășurată} = 3898,86 m²) de către cadre de specialitate ale instituției noastre și în condițiile în care imobilul analizat nu se supune prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare (schimbarea destinației, modificări, modernizări, extinderi față de situația inițială), pentru clădirea C3 a obiectivului LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU” din str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București cu destinația de învățământ, conform celor declarate de dumneavoastră, **nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu.**

Menționăm că, în prezent, avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în H.G.R. nr. 571/2016 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu O.M.A.I. nr. 129 din 2016.

De asemenea, vă comunicăm următoarele:

- Persoanele fizice și juridice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor în conformitate cu *art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*;

- Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața bunurile și mediul, conform *art. 6, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*.

Prezenta adresă își pierde valabilitatea în situația în care s-au modificat condițiile care au stat la baza eliberării acesteia și nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

(Î) INSPECTOR ȘEF

Colonel

dr. ing. Orlando Cătălin ȘCHIOPU



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

CĂTRE,

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU”
Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București
e-mail: licbratianu@yahoo.com

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu nr. 912753/05.06.2018, vă aducem la cunoștință că, în baza listei de verificare întocmită în data de 07.03.2017 pentru **corpul C4** (sală sport, $S_{desfășurată} = 306,71 \text{ m}^2$) de către cadre de specialitate ale instituției noastre și în condițiile în care imobilul analizat nu se supune prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare (schimbarea destinației, modificări, modernizări, extinderi față de situația inițială), pentru clădirea C4 a obiectivului LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU” din str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București cu destinația de învățământ, conform celor declarate de dumneavoastră, **nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu.**

Menționăm că, în prezent, avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în H.G.R. nr. 571/2016 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu O.M.A.I. nr. 129 din 2016.

De asemenea, vă comunicăm următoarele:

- Persoanele fizice și juridice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor în conformitate cu *art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*;

- Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața bunurile și mediul, conform *art. 6, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*.

Prezenta adresă își pierde valabilitatea în situația în care s-au modificat condițiile care au stat la baza eliberării acesteia și nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

(Î) INSPECTOR ȘEF

Colonel

dr. ing. Orlando Cătălin ȘCHIOPU





INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

CĂTRE,

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU”
Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București
e-mail: licbratianu@yahoo.com

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu nr. 912751/05.06.2018, vă aducem la cunoștință că, în baza listei de verificare întocmită în data de 07.03.2017 pentru **corpul C5** ($S_{\text{desfășurată}} = 3058,86 \text{ m}^2$) de către cadre de specialitate ale instituției noastre și în condițiile în care imobilul analizat nu se supune prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare (schimbarea destinației, modificări, modernizări, extinderi față de situația inițială), pentru clădirea C5 a obiectivului LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂȚIANU” din str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București cu destinația de învățământ, conform celor declarate de dumneavoastră, **nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu.**

Menționăm că, în prezent, avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în H.G.R. nr. 571/2016 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu O.M.A.I. nr. 129 din 2016.

De asemenea, vă comunicăm următoarele:

- Persoanele fizice și juridice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor în conformitate cu *art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*;

- Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața bunurilor și mediul, conform *art. 6, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*.

Prezenta adresă își pierde valabilitatea în situația în care s-au modificat condițiile care au stat la baza eliberării acesteia și nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

(Î) INSPECTOR ȘEF

Colonel

dr. ing. Orlando Cătălin SCHIOPU



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Nesecret
Ex. nr. /
Nr. 235060/P
București, 27.01.2014

CĂTRE,

LICEUL TEHNOLOGIC „MECANICĂ FINĂ”
Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București


Urmare a adresei dumneavoastră nr. 30/13.01.2014, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București cu nr. 235060/P/14.01.2014, vă informăm că în prezent avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din H.G.R. 1739/13.12.2006 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006.

Având în vedere precizările de mai sus, vă comunicăm faptul că pentru imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic „Mecanică Fină” din Str. Popa Lazăr nr. 8A, sector 2, București, în condițiile în care, conform declarațiilor dumneavoastră, asupra acestuia nu s-a intervenit prin lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare de destinație, nu este obligatorie obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu, întrucât nu se încadrează în prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006.

Reducem în atenția beneficiarilor/administratorilor, utilizatorilor și salariaților, obligațiile ce le revin conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor generale de apărarea împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2006, precum și a prevederilor Normativului P.118/1999.

Prezenta adresă nu constituie aviz/acord/autorizație de securitate la incendiu.

INSPECTOR ȘEF
Col.
dr. ing. STELIAN DUDUȘ





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Str. Icoanei nr. 19 sectorul 2 ; Tel. 211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31
www.ismb.edu.ro

Nr. 4567/03.03.2009

Către,
INSPECTORATELE ȘCOLARE TERITORIALE ALE SECTOARELOR 1 - 6

În atenția,

- Inspectorilor pentru management educațional, evaluare și dezvoltare instituțională, asigurarea calității
- Directorilor unităților de învățământ preuniversitar



În urma Notei I.S.M.B. nr. Nr. 716/03.02.2009, transmisă tuturor unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București s-a înregistrat un număr mare de petiții pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Urmare a acestei situații, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București, prin Nota nr. 185253/2009, ne transmite următoarele precizări:

- În conformitate cu art. 1, alin. (m) din HG nr. 1739/2006. *“clădirile sau spațiile amenajate în clădiri având destinația de învățământ, supraveghere, îngrijirea sau cazare/adăpostirea copiilor preșcolari, elevi, studenți, ..., indiferent de aria construită”* se încadrează în categoria construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu numai în condițiile prevederilor art. 30 (1) din Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor și anume la: *“începerea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora”*.

Prin urmare, vă rugăm să transmiteți tuturor unităților de învățământ preuniversitar precizările de mai sus, cu mențiunea ca prezenta notă să fie anexată la dosarul cu documentele care cuprinde: planul de protecție împotriva incendiilor, calendarul desfășurării activităților de instruire al elevilor, etc.

În situația în care, pentru unele unități de învățământ preuniversitar, este necesară obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu, aceasta se solicită în baza O.M.A.I. nr. 1435/2006 privind Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecție civilă, modificat prin O.M.I.R.A. nr. 535/2008.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Stelian Victor Fedorca



47

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC MECANICĂ FINĂ	
Str. Popa Lazăr Nr. 8	
INTRARE	Nr. 1701
IESIRE	
20 13	Luna 12 Anul 13

*in anul 2014-2015 - ver. an scut
control. Psi*

PROCES VERBAL DE CONTROL

Încheiat astăzi, 13.12.2013, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA CONTROLATĂ	Liceul Tehnologic Mecanica Fină
ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR	Director Adj. Millea Florica
ADRESA	Str. Popa Lazăr, nr. 8, Sector 2, București
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERȚULUI	4266332
DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA	13.12.2013
INSPECTORI	Lt. Bucă-Novăcianu Maria Plt. Ion Ovidiu
PARTICIPANȚI DIN PARTEA UNITĂȚII CONTROLATE	Prof. Barosan Marin
LOCUL ȘI DATA	Str. Popa Lazăr, nr. 8, Sector 2, București 13.12.2013 Tel. 0212528130

I. ACTE NORMATIVE APLICABILE

I.1 CU CARACTER GENERAL ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CONEXE ACESTUIA:

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea nr. 212/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008;
- O.G. nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005;
- H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale;
- H.G.R. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
- H.G.R. nr. 1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Regulament de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile sale donat, aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 89/18.06.2013;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
- Norme privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006;
- Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate și completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 2 septembrie 2005;
- Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010;
- Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010;
- Criterii de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.106/09.01.2007;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P.118/1999, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 27/N din 07.04.1999 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);
- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, Indicativ I.5/2010, aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1659/22.06.2011 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);
- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 5/05.02.2009, modificate și completate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 19/06.07.2010;
- Normative pentru proiectarea și executarea, respectiv pentru exploatarea instalațiilor sanitare, Indicative I.9/1994 și I.9-1/1996 (*acte normative de referință în părțile aplicabile*);
- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086/2005, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/17.02.2005 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);
- Normative pentru proiectarea și executarea, respectiv pentru exploatarea instalațiilor de încălzire, Indicative I.13/2002 și I.13-1/2002 (*acte normative de referință în părțile aplicabile*);
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, Indicativ I.18/2-2002 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);
- Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.158/2007;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu

siunea până la 1000V c.a. și 1500 V c.c. – Indicativ I7/2002 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);

- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ I.7/2011, aprobat cu Ordinul M.D.R.T. nr. 2741/01.11.2011 (*act normativ de referință în părțile aplicabile*);

I.2 SPECIFICE DOMENIULUI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CONEXE ACESTUIA:

- H.G.R. nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, care transpune Directiva Europeană nr. 92/58;
- Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 14/16.03.2009;
- Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la spații pentru comerț, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 187/19.08.2010;
- Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate, Indicativ GT 030/2001, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T., nr. 1613/02.11.2001;
- Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, Indicativ NP 127/2009, aprobat prin Ordinul comun al M.D.R.L., nr. 1078/16.12.2009 și al M.A.I., nr. 326/31.12.2009;
- Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie, Indicativ NP 099/2004, aprobat cu Ordinul M.T.C.T., nr. 176/15.02.2005;
- Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, Indicativ NP 061/2002, aprobat cu Ordinul M.L.P.T.L., nr. 939/02.07.2002;
- Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice, Indicativ PE 107/1995;
- Regulament privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclus GPL – Indicativ RG 01/05, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului, nr. 1610/28.03.2007;
- SR EN 12845:2004 – Proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor;
- STAS 10903/2-1979: Determinarea sarcinii termice în construcții;
- SR EN 12845 – Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme automate tip sprinkler – proiectare, instalare și întreținere;
- Alte prescripții tehnice, coduri, eurocoduri, standarde sau reglementări aplicabile.

CONSTATĂRI

La data controlului spațiul destinat vestiarelor și unul dintre cămine se aflau în renovare.

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluți o-nată	Nesoluționată	Baza legală de sancționare	Cuquantum
I ORGANIZATORICE							
1	Nu este realizat planul de intervenție în caz de incendiu.	Liceul Tehnologic Mecanica Fină	Art. 19, lit. j) din Legea 307/2006	-	Da	Art. 44, pct. 3, lit. e) din Legea 307/2006	1000-2500 lei
2	Nu au putut fi prezentate documentele care să ateste efectuarea verificărilor tehnice periodice la instalațiile utilitare (electrice)	Liceul Tehnologic Mecanica Fină	Art. 63, art. 82 - OMAI 163/2007	-	Da	Art. 1, pct. 4, lit. a) - HG 537/2007	2500-5000 lei
II PREGĂTIRE							
	-	-	-	-	-	-	-
III CONSTRUCTIVE							
IV TEHNICE							
1	Sunt exploatate instalații electrice la care s-a constatat existența contactelor imperfecte la conexiuni și legături sau conductori electrici neprotejați împotriva loviturilor mecanice.	Birouri, centrala termică	Art. 63(1), art. 81(2) - OMAI 163/2007	-	Da	Art. 1, pct. 4, lit. a) - HG 537/2007	2500-5000 lei
V PRIVIND SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ							
	-	-	-	-	-	-	-
VI NEREGULI NESOLUȚIONATE CARE AU FOST CONSTATATE CU PRILEJUL CONTROALELOR ANTERIOARE							

III. Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate

Nr. crt.	Tipul de activitate	Subiect (risc) abordat	Grup țintă	Număr participanți	Observații
1	Instruire	Cutremur, incendiu	Adulti Copii	15 270	-
2	Exercițiu de evacuare	Incendiu	Copii Adulti	270 copii 15	-
Concluzii privind activitățile desfășurate					

2. Materiale diseminate

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat	Forma de prezentare	Număr de exemplare	Observații
1	Pliante CD-uri Flayere	Reguli privind modul de comportare în situații de urgență	Cutremur, incendii	Tipărit Electronic	30 2 40	

Asistență tehnică

IV. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt	Persoană sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Liceul Tehnologic	1 - 2	-	Amendament	-	-
-	Mecanica Fină	-	-	verbal	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris **INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** până la data de 12.05.2014 .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 **exemplare**, din care:


- un exemplar la **INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- un exemplar la Liceul Tehnologic Mecanica Fină

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALU SPIRII"
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.t. Buca-Novacianu Maria
Nr.legitimație de control : 1887
Plt. Ion Ovidiu
Nr.legitimație de control : 2615

REPREZENTANTUL
OPERATORULUI ECONOMIC

DIRECTOR ADJ.
Prof. Ing. Millea Florica



Nr. 254112 / 13.12.2013

Nr. 1701_din 13.12.2013